

**SWEDCERT****kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDE 1210

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN
Flexibla kopplingsledningar

BBR 6:62

Innehavare:

Dahl Sverige AB
Ulvsättravägen 1, 176 77 Järfälla
Tel: 08-583 595 00 Webb: www.dahl.se

Produkt: Altech flexi anslutningsslang - Tappvatten

Flexibel kopplingsledning av TPE med yttre omflätning av rostfritt stål i dimensionerna DN 8, 13, 19 och 25 och längderna 200 till 2000 mm. Kopplingsledningen levereras med fabriksmonterade kopplingar av mässing (CW 602N) med följande anslutningar: Invändning lekande mutter (rak alt. vinklad) i dimensionerna 1/2", 3/4" samt med rörände i dimensionerna 12 mm, 15 mm, 22 mm och 28 mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för varmt och kallt tappvatten inom fastighet där drifttryck inte överstiger 10 bar och där den kontinuerliga vattentemperaturen kan vara högst 70° C och tillfälligt högst 95° C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten (1:a och 2:a stycket)	6:62
Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks väsentliga tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-06-27
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-06-27
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-06-27
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-06-27

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2014-06-27

Diarienummer: 146/14

Giltigt till: 2019-06-24

Kiwa Sverige AB


Stefan Coric
Handläggare


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig