



TYPGODKÄNNANDE 1210 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN
Flexibla kopplingsledningar

BBR 6:62

Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1, 176 77 Järfälla

Tel: 08-583 595 00

Webb: www.dahl.se

Produkt: Altech flexibel kopplingsledning, Tappvatten

Flexibel kopplingsledning av TPE med yttre omflätning av rostfritt stål i dimensionerna DN 8, 13, 19 och 25 och längderna 200 till 2000 mm. Kopplingsledningen levereras med fabriksmonterade kopplingar av mässing (CW 602N) med följande anslutningar: Invändning lekande mutter (rak alt. vinklad) i dimensionerna 1/2", 3/4" samt med rörände i dimensionerna 12 mm, 15 mm, 22 mm och 28 mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för varmt och kallt tappvatten inom fastighet där drifttryck inte överstiger 10 bar och där den kontinuerliga vattentemperaturen hålls inom intervallet 0 - 70° C och tillfälligt högst 95° C. Då risk för kondensbildning finns skall erforderligt kondensskydd installeras.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62
1:a meningen och 2: stycket samt allmänt råd	
Utformning	6:625
1:a och 4:e stycket	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks väsentliga tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-06-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-06-26
Bilaga 3: Kontroll	2015-06-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-06-26

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2015-06-26

Diarienummer: 440/15

Giltigt till: 2019-06-24

Tidigare diarienummer: 146/14

Kiwa Sverige AB

Stefan Coric
Handläggare


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig