

Altech, Energikollektor

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1, Box 67, 177 22 Järfälla, Sweden

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: 08-583 595 00, Fax: 08-583 595 99

E-post: info@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Bergvärmekollektor bestående av polyetenrör och stumsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.

Ytterdiameter	Vägg tjocklek	Tryckklass	Rör serie	Materialklass
32	2,0	PN 10	SDR 17	PE 100
40	2,4	PN 10	SDR 17	PE 100
45	2,7	PN 10	SDR 17	PE 100
50	3,0	PN 10	SDR 17	PE 100

Avsedd användning

Rörsystem som fylls med tillåten vätska för transport av värmeenergi från berggrund till värmepump.

Handelsnamn

Altech Energikollektor

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utsläpp till omgivningen, Allmänt

6:71

Tillhörande handlingar

Altech Kollektor Installationsanvisning, version 2019-204.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal 210-13-0190, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Pemtec AB, Södra Däckvägen 8, 506 49 Borås.

Certifikat SC0177-19 | 2019-11-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Löpande tillverkningsdatum
Certifikatnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan
P-märke
Produktens artikelnummer
Dimension och vägg tjocklek
Materialklass
Längd

Dahl Sverige AB
datum
SC0177-19
RISE
P
nummer
enligt produktbeskrivning
PE 100
XX m

Bedömningsunderlag

Rapport 4F022242, 7F014993, 8F005595-1 och 8F005595-2 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Rörsystemet har provats och uppfyller kraven enligt certifieringsregel SPCR 169.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-08-27.

Marcus Tillman