



TÄTNINGSMANSCHETT TILL EJEKTOR- OCH DJUPBRUNNSPUMP

Montering av tätningsmanschett där ejektorpump används

1. Anslut PE-rören i tätningsmanschetten, mellan pump och ejektor.
2. Fäst upphängningslinan i upphängningsöglorna. Detta är viktigt för framtida funktion.
3. Montera genomluftningsslangen 16-rör till 1/2" slanganslutning med klämma.

Obs! Pumpptrycket påverkar tätningsmanschetten endast från det grövre röret.

Montering av tätningsmanschett där djupbrunnspump används

1. Koppla det grövre röret i tätningsmanschetten för vattengenomströmning.
2. Dra elkabel på något av följande sätt:
Alternativ 1:
 - 2.1. Dra elkabel 4 x 1,5 mm² genom det tunnare röret och elkabeltätningen.
 - 2.2. Täta elkabeldragningen med slangklämmor.*Alternativ 2:*
 - 2.1. Dra en grövre elkabel genom det tunnare röret.
 - 2.2. Skarva med lämplig slang med genomdragen elkabel upp till markytan.
3. Fäst upphängningslinan i upphängningsöglorna. Detta är viktigt för framtida funktion.
4. Montera genomluftningsslangen 16-rör till 1/2" slanganslutning med klämma.

Pumpanläggningens frånslagstryck ca. 4 bar

Om tätningsmanschetten inte tätar vid detta tryck, öka temporärt trycket ytterligare. Om montage sker på en nivå med mer än 10 m vattenpelare över tätningsmanschetten rekommenderas dubbla upphängningslinor.

Max. monteringsdjup: 20 m

Max. totaltryck: 7 bar

Medföljande tillbehör:

- 1 st slangklämma för 16 mm genomluftningsrör
- 1 st elkabeltätning med klammer



Art nr	Ytterdimension	Storlek
9269189	Minimum 90 mm, maximalt 130 mm	4 1/2" för PEM-slang 32/25
9269192	Minimum 125 mm, maximalt 150 mm	5 1/2" för PEM-slang 32/25
9269191	Minimum 135 mm, maximalt 180 mm	6 1/2" för PEM-slang 40/25