

IN-GO VA AS

Stige med nedfellbare trinn

Stige med nedfellbare trinn**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Stigen benyttes sammen med IN-GO ringen. Stigen har nedfellbare trinn, samt teleskophåndtak til bruk for sikker nedstigning og evakuering fra kum.

Bruksområde

Stigen skal benyttes for nedstigning og evakuering i vann- og avløpskum.

Farger


RAL5018

Sertifikater og tester

Produktsertifikat fremvises ved forespørsel
Testing
5 analyse utarbeidet av Norconsult

Tilbehørsprodukter

IN-GO ringen
Universalt stigeoppheng
Løftebøyle
Håndtak for fast stige




IN-GO VA AS

Stige med nedfellbare trinn

Stige med nedfellbare trinn**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Stigen kan fås i to forskjellige lengder, og begge har et teleskophåndtak som kan brukes for å holde i ved nedstigning og evarkuering. Teleskophåndtaket er likt for begge stigene.

Stige 240L:	vekt 9kg
Stige 190L:	vekt 8kg
Teleskophåndtak:	vekt 1kg

**3. MONTERING/UTFØRELSE/BRUKSANVISNING**

Stigen festes til IN-GO ringen i ett av de tre punktene som er montert på ringen. Stigen skal ikke settes på kumbunn, men henge. Dette justeres etter hvilket oppheng på stigen man velger.

Stigen skal ikke benyttes som fallblokk!

IN-GO VA AS

Stige med nedfellbare trinn

Stige med nedfellbare trinn**4. HMS-REFERANSER**

Stigen må kun benyttes sammen med IN-GO ringen.

Stigen og universalopphenget skal IKKE flyttes/tas vekk, men må henge i ringen under arbeid i kum. Hvis stigen er til hinder for arbeidet, kan ringes vris slik at stigen flyttes vekk og gir bedre rom for utførelsen av arbeidet nede i kummen.

For din egen sikkerhet - sikkerhetsutstyr bør benyttes for nedstigning i kum. Sikring må kun skje med et produkt som er godkjent for person.

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av Datek Løfteteknikk AS

CE-merking

Produktet har ikke behov for CE-merking.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	IN-GO VA AS
Adresse	Tokerødveien 15
Postnr. og poststed	3185, Skoppum
Telefon	400 20 551
Telefaks	
E-post	post@ingo-va.no
Internett	www.ingo-va.no