

Altech, Energikollektor

Utfärdat till**Saint Gobain Distribution Sweden AB**

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Tillverkningsställe:

Fabrikskod: 00115000

Produktnamn och produktbeskrivning

Bergvärmekollektor bestående av polyetenrör och stumsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.

Energikollektorerna finns i följande dimensioner:

Ytterdiameter	Vägg tjocklek	Tryckklass	Rör serie	Materialklass
32	2,0	PN 10	SDR 17	PE 100
40	2,4	PN 10	SDR 17	PE 100
45	2,7	PN 10	SDR 17	PE 100
50	3,0	PN 10	SDR 17	PE 100

Avsedd användning

Rörssystem som fylls med tillåten vätska för transport av värmeenergi från berggrund till värmepump.

Handelsnamn

Altech Energikollektor

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utsläpp till omgivningen, Allmänt

6:71

Tillhörande handlingar

Altech Kollektorer Produktinformation, AH-102-2024_Versionsdatum: 13-08-2024

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-16-0308, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC0177-19 | 2025-10-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1332866

(1171825)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)



Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Saint Gobain Distribution Sweden
AB

Löpande tillverkningsdatum

datum

Certifikatnummer

SC0177-19

Artikelnummer

nummer

Dimension och väggjocklek

Se produktbeskrivning

Tryckklass

Se produktbeskrivning

Rörserie

Se produktbeskrivning

Rörlängd

XX m

P-märke



Certifieringsorgan och Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 23-1214608, 23-1214600-2, 24-1283753-rev1 och 25-1310645 från RISE.

Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-08-26. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric